

Акционерное общество Торговый Дом «ОСНОВА»
443013, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г.
САМАРА, МОСКОВСКОЕ Ш, Д. 4 К. 4, ОФИС 406-15 ОГРН 1135034002146
ИНН / КПП 5034046820 / 631601001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА от 01.03.2023 г.

на партию песчано-гравийной смеси природной для строительных работ.

Адрес добычи (изготовления): Самарская обл., Борский район, в 3 км восточнее с. Подгорное, месторождение "Подгорненское".

Дата производства: 2023 год

Нормативный документ: ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. ТУ»

№	Наименование показателя	Единицы измерения	Требования ГОСТ 23735-2014	Фактические показатели
1	Содержание гравия и валунов	%	не нормируется	45
2	Содержание песка	%	не нормируется	55
3	Наибольшая крупность зерен гравия	мм	не менее 10 не более 70	25
4	Марка по дробимости гравия в составе смеси	марка	M1000	M1000
5	Марка по морозостойкости гравия в составе смеси	марка	F150	F150
6	Модуль крупности Мк песка в ПГС	модуль	Св. 0,7 до 1,0	0,96
7	Содержание частиц, проход через сито с сеткой №0,16	%	не нормируется	<20
8	Содержание глины в комках	%	не более 1	0,04
9	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	не более 5	4,8
10	Насыпная плотность в состоянии естественной	кг/м3	не нормируется	1670

	влажности			
11	Влажность	%	не нормируется	5,6
12	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в смеси	Бк/кг	<370	исследований не проводилось

Песчано-гравийная смесь фракции 0-25 мм относится к Группе 2 по содержанию гравия и соответствует требованиям ГОСТ 23735-2014

Генеральный директор
АО ТД «ОСНОВА»



Н.Г. Федин