

Акционерное общество Торговый Дом «ОСНОВА»
 443013, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г.
 САМАРА, МОСКОВСКОЕ Ш, Д. 4 К. 4, ОФИС 406-15 **ОГРН** 1135034002146
ИНН / КПП 5034046820 / 631601001

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА от 01.03.2023 г.

на партию песка природного для строительных работ, месторождение
 «Подгорненское», Борский район Самарской области.

Дата производства: 2023 год

Нормативный документ: ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. ТУ»

Сертификат соответствия №РОСС RU.AM05.H05781. №0493321

Срок действия с 18.12.2022 по 18.12.2022.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей	
			Нормируемые по ГОСТ 8736-2014 Песок природный 2кл тонкий	Усредненные результаты испытаний
1	Содержание зерен крупностью свыше 10мм	%	Не допускается	0
2	Содержание зерен крупностью 5мм	%	Не допускается	0
3	Полный остаток на сите №063	%	Не нормируется	9,81
4	Содержание зерен крупностью менее 0,16мм	%	Не нормируется	44,3
5	Модуль крупности	мм	Св.1,0 до 1,5	1,05
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц	%	Не более 10	9,7
4	Глина в комках	%	Не более 1,0	Нет
5	Влажность	%	Не менее 1,0	3

УСРЕДНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПЕСКА ИЗ ПГС

Насыпная плотность песка, отгружаемого со склада в состоянии естественной влажности (в среднем около 3%) при погрузке погрузчиками на автомобили составляет 1,485 т/м³.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Песчаная составляющая песчано-гравийной смеси относится к группе тонких песков II класс с Мк1,05 и отвечает требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. ТУ».

Генеральный директор
 АО ТД «ОСНОВА»



И.Г. Федин